



złącze kontrolne
zwód pionowy

- Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn $\varnothing 8\text{mm}$
- Złącza kontrolne montować w puszkach typu SZO w gruncie
- Wieże chronić zwodami pionowymi z drutu FeZn $\varnothing 8\text{mm}$. Zwody wyprowadzić ponad najwyższy punkt wieży.
- Przewody odprowadzające instalować na uchwytych dystansowych tak, aby zaprznić odstęp min, 10 cm od drewnianych elementów.
- Wykorzystać istniejący uziom otokowy. Uziom uzupełnić uziomami pionowymi do uzyskania wartości max 10 Ω

OBIEKT: KAPLICA PW. ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ZAKĘPIU			
ADRES OBIEKTU:		Zakępie, gm. Adamów nr ewid. działki 324/2	
TYTUŁ: Schemat instalacji odgromowej			SKALA: 1:100 NUMER: E-6
PROJEKTANT:	Dariusz Kędziora	SPRAWDZAJĄCY:	Michał Kalinowski
NR UPRAWNIEŃ:	LUB/0037/PWBE/18	NR UPRAWNIEŃ:	LUB/0115/PWBE/17
PODPIS		PODPIS	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	05.2024